

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 413/

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: главный учебный корпус.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: г. Омск, ул. 24 Северная, д. 196/1,
тел.: (3812) 62-59-89, e-mail: post@sano.ru .
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 4 этажей, 6770,4 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка 9218 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1990, год последнего капитального ремонта: 2012.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025,
капитального: не планируется.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического
лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник):
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования "Сибирский институт бизнеса и информационных технологий",
АНОО ВО "СИБИТ".
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: г. Омск, ул. 24 Северная,
д. 196/1, тел.: (3812) 62-59-89, e-mail: post@sano.ru .
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,
собственность *(нужное подчеркнуть)*.
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная *(нужное*
подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная,
муниципальная *(нужное подчеркнуть)*.
- 1.11. Вышестоящая организация *(наименование)*: нет
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: нет

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Образование.

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг: высшее образование, дополнительное образование.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории.

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

(нужное подчеркнуть).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день - 400, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день – 0.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы: №29, 49, 51, 94, 101, 103, маршрутные такси: №222, 276, 343, 359, 503, 550 до остановки общественного транспорта: "Сибирский институт бизнеса"

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), перепады высот на тротуарах, ведущих к объекту

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,3,4,5
2	Вход (входы) в здание	ДУ		6,7,8,9,10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		11,12,13,14,15,16,17,18,19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		20,21,22,23
5	Жилые помещения	ДУ		-
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		24,25,26,27,28,29
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		30
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов

(по наименьшему значению функциональных зон, табл. 3.4):

Объект признан: ДУ (доступен условно) в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг				Объект 1990 года постройки.	
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	1				
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учётом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1	-	-	-	-
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов на объекте.	1 кв. 2023 г.
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов по территории организации.	1 кв. 2023 г.
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	-	1	-	Разработать инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников.	1 кв. 2023 г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
инвалидов 10 %					
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов	-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - Демонтировать или понизить пороги в наружной двери главного входа и тамбура до 0,14 м. - Дверные проёмы и ручки (входных дверей) выделить контрастным цветом. 	2022-2030 г.
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учётом потребностей инвалидов	-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - Обозначить путь движения МГН указателями. Для создания визуальной информации использовать общеупотребительные символы и пиктограммы. - На полу нанести контрастную полосу к зоне целевого обслуживания. - Зоны "возможной опасности" на доступных коммуникационных путях с учётом проекции движения дверного полотна обозначить контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки. - Кромки ступеней или поручни лестницы (наружной) на пути эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. - Оборудовать стрелки навигации на стенах коридора направляющие к выходу эвакуации. - Сделать часть стойки администратора в холле высотой 0,80-0,85 м. над уровнем пола. 	2022-2030 г.
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной	-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - Установить информирующие тактильные таблички для детей с нарушением зрения с использованием 	2022-2030 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне				рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги для МГН, с указанием номера и назначения помещения на высоте от 1,2 до 1,6 м. рядом с дверью со стороны дверной ручки.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	1	-	- Организовать доступ сурдопереводчика на объект при необходимости.	-
4.6. Сменные кресла-коляски	-	-	-	-	-
4.7. Поручни	-	1	-	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,30 м. и иметь нетравмирующие окончания. - Поручни на крыльце входа выделить контрастным цветом.	2022-2030 г.
4.8. Пандусы	-	-	-	-	-
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1	-	-	-	-
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	- В туалетной комнате сбоку от унитаза следует предусматривать крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	2022-2030 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	- Пороги на всем пути движения МГН не должны превышать 0,014 м. Понизить пороги в кабинете до 0,014м.	2022-2030 г.
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	-	1	-	- Места для тех, чей слух совсем слабый, могут быть оборудованы электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками.	2022-2030 г.
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	1	-	- Организовать доступ сурдопереводчика на объект при необходимости.	-.
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и	-	-	0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	1 кв.2023 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	-	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	0	-	-
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение	-	1	-	Разработать инструкцию оказания ситуационной	1 кв. 2023 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам				помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	
6. Доля инвалидов, удовлетворённых качеством предоставления услуг, %	-	-	0	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	0	-	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	0	-	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов,	-	-	0	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	0	-	-
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	0	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	0	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов	-	-	0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	1 кв. 2023 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	0	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	-	-	0	Назначить ответственных сотрудников за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	1 кв. 2023 г.

Примечание: ¹⁾ в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Ремонт текущий
5	Жилые помещения	-
6	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
7	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
9	Все зоны и участки	Ремонт текущий

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2022-2030 гг. в рамках исполнения п. 3.6 паспорта доступности** (указывается наименование документа: программы, плана).

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: <http://zhit-vmeste.ru>.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от 13 сентября 2022 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от 14 декабря 2022 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от 14 декабря 2022 года № 1.

Ректор АНОО ВО "СИБИТ"

(должность уполномоченного
представителя участника)



М.П.

Родионов М.Г.
(инициалы, фамилия)

Дата 14 декабря 2022 года